

LEGENDE:

Jede Zentrale direkt ab Gebäude-Hauptverteiler versorgt

Alle Zentralen mit GAA-Meldungsverbindung zur nächstgelegenen Unterstation

	← Standort
	← Bezeichnung Fabr. DIN (Bestand oder Beispielhaft)
	← Versorgung der Ebenen
	← Versorgung der Stiegenhäuser
	← Anzahl der Kreise
	← Batteriekapazität
	← Max Entladestrom (Leuchtenabhängig!)

Verbindungskabel Netz/Batterie zur Unterstation in E90 (Bestand M und C in E30)

Vernetzung Profi-BUS

Index	Datum	Bearb.	Änderung
B	16.12.2019	SCJ/Fau	Batterie-Dimensionierung
A	30.09.2019	SCJ/Fau	Diverse Änderungen

Vienna International Center

Fluchtwegorientierungs- und Sicherheitsbeleuchtung

Schema Zentralen

Erneuerung Elektroanlagen

Technisches Büro für Elektrotechnik
Ing. Josef SCHAFFER
1050 WIEN Wiedner Hauptstrasse 142
Telefon 603 56 57

DATUM	GEZEICHNET
29.08.2017	SCJ/Fau
MASSSTAB	PLANNR.
--	A77b SS 002 B

P:\PROJACAD\A77b_ VIC FI_SI, PA, Inst\Basispläne\A77b SS002 20191216.dwg